	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计		

注册章

预留章

出图章

图审章

竣工章

附表2.线路敷设方式及导线敷设部位说明

线路敷设方式	标注文字符号	导线敷设部位	标注文字符号
穿焊接钢管敷设	SC	暗敷在墙内	WC
紧定式电线管	JDG	沿墙面敷设	WS
电缆桥架敷设	CT	暗敷在地面及楼板内	FC
阻燃硬质电线管	PC	暗敷在屋面或顶板内	CC

附表1. 配电箱箱体内设备图例

说明	符号	说明	符号
断路器		熔断器	
接触器		计量表	wh
隔离开关		互感器	
漏电保护开关		带隔离功能断路器	

附表3.

导线 型号 规格	WDZB-BYJ-2.5mm^2	
导线根数	2~5	6~8
JDG管	JDG20	JDG25
备 注	超 8 根加管	

设备材料表

图 例	说 明	型 号	单位	数量	安装方式
MEB	总等电位箱	国标<02D501-2>-33 I=350	套	实测	+0.3米暗装
	联单控开关	86型 ~250V 10A	只	实测	1.4米暗装
	T5 节能灯 32W	节能灯 840 防水型	套	实测	吸顶安装(高度大于2.5米)
	T5 节能灯 32W 灯具自带红外感应	节能灯 840 防水型	套	实测	吸顶安装(高度大于2.5米)

数量以实际发生为准，表中数量仅供参考

浙江天和建筑设计有限公司
ZHEJIANG TIANHE ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD

建筑行业(建筑工程) 甲级 A233008464
工程勘察(岩土(设计)) 甲级 B233008464
市政行业(道桥给排水) 乙级 A233008464
风 景 园 林 乙级 A233008464
城 市 规 划 编 制 丙级[暂]城测编143018

版次	1	被替换版次	
日期	2023.03	注：以高版次图纸为准，被替换版次废止。	

本版次变更要点：

图纸会签
COORDINATION

	实 名 real name	签 名 SIGNATURE
建 筑 ARCHITECTURE		
结 构 STRUCTURE		
给排水 PLUMBING		
电 气 ELECTRIC		
暖 通 HVAC		

	实 名 real name	签 名 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY		
审 核 EXAMINED BY		
项目负责 PROJECT MANAGER		
专业负责 CHIEF ENGI.		
校 对 CHECKED BY		
设 计 DESIGNED BY		
制 图 DRAWN BY		

建设单位 CLIENT	
工程名称 PROJECT	CD-01-02-03D地块项目 **垃圾房**
图名 TITLE	**设备材料表**

工程号 FILE No.	图别 DRAWING TYPE	图号 DRAWING No.
23- -	电施	2

A2:594×420

未盖红色出图专用章的纸质图纸无效